

## 島本町立小・中学校（園）建物の施設について耐震診断の実施及びその結果の公表について

【建物区別】 「屋」：体育館

「校」：校舎

【構造階数】 「R」：鉄筋コンクリート

「S」：鉄骨造

【棟番号】 校舎の棟ごとに付してある番号（学校施設台帳の番号）

【耐震性能等】 《記号》

◎：昭和56年以降に現行の建築基準法の新耐震基準により建設された建物、並びに耐震診断の結果、新耐震基準に適合している建物及び耐震補強工事を完了した建物

○：耐震診断を実施した建物

□：耐震診断を実施している建物

△：昭和56年以前に建築した校舎棟のうち、建築基準法上旧耐震基準により建設された建物で耐震診断を実施していない建物

《I s 値》

0.3未満：大規模な地震の振動及び衝撃に対して倒壊又は崩れ崩壊する危険性が高い。

0.3以上0.6未満：大規模な地震の振動及び衝撃に対して倒壊又は崩れ崩壊する危険性がある。

0.6以上：大規模な地震の振動及び衝撃に対して倒壊又は崩れ崩壊する危険性が低い。

※ 大規模な地震とは、震度6強から震度7程度の地震を想定しています。

平成21年度より・・・・・・・・

所在地 〒618-8570

大阪府三島郡島本町桜井二丁目1番1号

島本町教育委員会事務局学校教育課 TEL 075-962-0390

小学校 非木造 2 階建て以上または、延べ床面積 2 0 0 m<sup>2</sup>以上の建物です。

施設名	建物区分	建築年度	面積 m <sup>2</sup>	構造階数	棟番号	耐震性能等			
						記号	概要	最小 I <sub>s</sub> 値	備考
町立第一小学校	屋	S-49	837	R-2	⑩	◎	耐震補強済 診断H9	0.71	
	校	S-41	802	R-3	②-1	○	耐震診断済 H22	0.07	
	校	S-41	1,192	R-3	②-2	○	耐震診断済 H22	0.46	
	校	S-54	2,356	R-4	⑭-1, 2, 3, 4	○	耐震診断済 H22	0.60	
	校	H-2	398	R-3	⑰-3	◎	新耐震基準		
町立第二小学校	屋	S-47	648	R-1	⑤	◎	耐震診断済 H10	0.89	
	校	S-52	1,331	R-3	⑧	△			
	校	S-56	1,307	R-4	⑪-1, 2	△			
	校	S-59	675	R-4	⑳	◎	新耐震基準		
	校	H-18	1,670	R-3	㉒	◎	新耐震基準		
町立第三小学校	屋	S-48	857	R-2	②	◎	耐震補強済 診断H9	0.74	
	校	S-48	2,795	R-4	①-2, 5, 6	○	耐震診断済 H22	0.07	
	校	S-48	1,571	R-4	①-1, 6, 7, 8	○	耐震診断済 H22	0.40	
	校	S-48, 50, 52	1,085	R-4	①-3, 4, 6, 8	○	耐震診断済 H22	0.58	
町立第四小学校	屋	S-56	929	R-1	②	◎	耐震補強済 診断H14	0.89	
	校	S-56	2,626	R-4	①	△			
	校	S-56	2,141	R-4	①	△			



## 耐震診断化率

平成22年6月現在調べ

学校種	学校園 a	全棟数 b	○ 耐震診断済 c	◎ 新耐震基準 ・ 耐震補強 ・ 診断済 d	△ 今後耐震を 行う棟数 e	□ 現在耐震 診断中 f	耐震化率% $c + d / b = g$
町立小学校	4	17	6	7	4	0	76.47
町立中学校	2	9	0	5	0	4	55.55
計	6	26	6	12	4	4	69.23
町立幼稚園	2	2		1	1		50.00
計	2	2		1	1		50.00