

平成31年3月15日

質問回答書

平成30年度島本町幼保連携型認定こども園整備・運営事業者募集要項について、ご質問があった件について以下のとおり回答します。

	質問事項	回答
1	既設島本第二幼稚園建設時の地質調査等データがございましたら、資料のご提示をお願いします。	別紙①～③のとおり
2	様式4-1の7.建物その他設備規模及び構造・図面並びに建築基準法に係る事務の設問において、要求されています本紙に添付します施設全体の付近見取り図、配置図、平面図、立面図の縮尺の指定はございますでしょうか。	特になし
3	様式4-1の7.建物その他設備規模及び構造・図面並びに建築基準法に係る事務の設問において、要求されています立面図は全面道路側からのもので良いでしょうか。	立面図は建物の各面がわかるものとし ます。
4	様式5の運営方針等説明書で求められています施設設備についての設問に関しては、文章にて考え方を示すもので良いでしょうか。説明にあたって保管する資料やスケッチの添付は可能でしょうか。ご教示願います。	文章だけでも、資料やスケッチ、図面等を添付していただいても結構です。
5	当該敷地への上水管の布設状況と口径をご教示願います。	メーターまでの引込管 50A 止水栓 40mm 量水器 40mm
6	解体する既存建物について、基礎深さ基礎構造についてご教示願います。	GL-270mm 布基礎
7	敷地の高低差についてご教示願います。	現正門中央舗装天=±0として 敷地内：-100mm～-1,215mm
8	補助金の交付要綱をもらいたい。	現在のところ、認定こども園用の補助金要綱ができておりません。そのため、参考に「島本町民間保育所運営費等補助金交付要綱」を掲載します。
9	公定価格の地域区分は、島本町は、10/100でよろしいですか。	お見込みのとおりです。